

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю

350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 95/1, тел.: 8 (861) 225-34-04

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Калининского района

353780, Краснодарский край, Калининский район, ст. Калининская, ул. Заречная, 21 тел.8 (86163) 2-21-00

Email: ugpn17@yandex.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 19/1/5

**по устранению нарушений требований пожарной безопасности
муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению - средняя
общеобразовательная школа №7 хутора Бойкопонура,**

Директору МБОУ СОШ №7 хутора Бойкопонура Машкову Александру Владимировичу.

В период с «24» апреля 2018 года по «24» мая 2018 года государственным инспектором Калининского района по пожарному надзору – старшим дознавателем отделения надзорной деятельности и профилактической работы Калининского района лейтенантом внутренней службы Толстых Артуром Евгеньевичем, совместно с директором МБОУ СОШ №7 хутора Бойкопонура Машковым Александром Владимировичем, проведена плановая выездная проверка по контролю за соблюдением обязательных требований пожарной безопасности в здании и на территории муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения - средняя общеобразовательная школа №7 хутора Бойкопонура, по адресу: Краснодарский край, Калининский район, х. Бойкопонура, ул. Бойко, 1А.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Не предоставлен документ подтверждающий работоспособность нужного противопожарного водоснабжения.	ст.151 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 55 Правил противопожарного режима в РФ (утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390)).	27.08.2018	
2.	Двери лестничных клеток не имеют приспособлений для самозакрывания и уплотнения в притворах.	ст.151 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.18 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».	27.08.2018	
3.	Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными	ст.151 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 42 Правил противопожарного режима в РФ (утвержденных Постановлением	27.08.2018	

	конструкцией светильника.	Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390)).		
4.	Не установлен противопожарный люк 2-го типа с размерами 0,6x0,8 м ведущий на чердачное помещение.	ст.151 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 8.4 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».	27.08.2018	
5.	Сняты двери эвакуационного выхода из лестничной клетки.	ст.151 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пп. д) п. 23 Правил противопожарного режима в РФ (утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390));	27.08.2018	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения Вам предоставляется право обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания нормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

Предложенные предписанием мероприятия должны быть устранены в срок до начала внепланового мероприятия по надзору, которое будет проведено в 3 квартале 2018 г.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе

руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.



(подпись, М.Я.П.)
«24» мая 2018 г.

Старший дознаватель ОНД и ПР Калининского района
ОНД и ПР Главного управления МЧС России по
Краснодарскому краю лейтенант внутренней службы
А.Е. Телстых

Предписание для исполнения получено.

Директор МБОУ СОШ №7 х. Бойкопопура Машков
Александр Владимирович
(должность, фамилия, инициалы)

(подпись)
«24» мая 2018 г.