

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
по Краснодарскому краю

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Славянском,  
Красноармейском, Калининском районах, г. Славянск и/К ул. Дзержинского, 243

**ПРЕДПИСАНИЕ № 326п-26-2019**  
**об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

от 01 октября 2019г.

ст. Калининская

**Главный специалист-эксперт Мануйлова Татьяна Николаевна**  
(Фамилия, имя, отчество и должность должностного лица Роспотребнадзора, выдавшего предписание)

при проверке на основании распоряжения №000429 от 02.09.2019г. **Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения – общеобразовательная школа №7 хутора Бойкопонура, Калининский район, х. Бойко-Понура, ул. Бойко, 1А ИНН 2333006299 ОГРН 1022303951119 зарегистрирован 20.11.2002г. ИФНС в Калининском районе**

(наименование и место нахождения (адрес) юридического лица, либо фамилия, имя, отчество и адрес места жительства ИП, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе: ИНН, ОГРН когда и кем выдан; либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина)

выявила нарушения обязательных требований:

**ст. 28 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. № 52-ФЗ,**

**СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях":**

п.4.25.- недостаточно санитарных приборов в санузлах из расчета 1 унитаз на 20 девочек, 1 унитаз на 30 мальчиков, в туалете для девочек установлены писсуары;

п.4.27.- в помещениях начальных классов отсутствует подводка воды и канализации;

п.4.28.- не выполнена отделка потолка в надворном туалете, допускающая проведение уборки влажным способом и дезинфекцию;

п.4.29.- не выполнена отделка пола в лаборантской кабинета химии, коридорах, учебных мастерских, в технической комнате, допускающая проведение уборки влажным способом и дезинфекцию;

п.п.5.2.,5.3.- согласно экспертному заключению №621 от 01.10.2019г. ученическая мебель в 1, 2, 3, 4 классах не подобрана согласно ГОСТу и ростовым данным учащихся;

п.5.10.- в учебных мастерских отсутствует механическая вытяжная вентиляция, размеры инструментов не соответствуют возрасту и росту обучающихся, согласно санитарных правил;

п.п. 6.9.,6.10.- не заменены в учебных мастерских, кабинете ОБЖ (отдельное здание) ветхие оконные блоки;

п.п.7.2.1.,7.2.2.- согласно экспертному заключению №621 от 01.10.2019г. не соответствует требованиям санитарных правил уровни искусственной освещенности в кабинете технологии девочек, учебных мастерских согласно, при норме 300Лк фактически 81-220 Лк на рабочем месте, не выполнено освещение люминесцентными лампами в мастерских;

п.7.2.6.- классные доски в 6 учебных помещениях не оборудованы софитами;

п.п.10.6.,10.7.,10.8.- согласно экспертному заключению №621 от 01.10.2019г. расписание уроков составлено с нарушением санитарных правил, неравномерное распределение учебной нагрузки в течение недели в 9-11кл., превышен объем аудиторной и общей нагрузки в течение дня в 8,9 классах.

**СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования":**

п.3.4.- не предусмотрена высота установки раковин для учащихся 1-4 классов на высоте 50 см от борта раковины до пола.

(пункты и статьи действующих нормативных правовых актов РФ, нарушение которых было выявлено при проверке, с описанием совершенных противоправных действий (бездействия))

Руководствуясь п.70. Административного регламента, утв. Приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 16.07.2012 г. № 764, ч.2 ст.50 Федерального закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

**ПРЕДПИСЫВАЮ:**

**Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению - средняя общеобразовательная школа №7 хутора Бойкопонура**

(наименование юридического лица/ фамилия, имя, отчество ИП)

1. Устранить нарушения обязательных требований:

1. Организовать выполнение требований п.п.4.25.,4.27.,4.28.,4.29.,5.2.,5.3.,5.10.,6.9.,6.10.,7.2.1.,7.2.2.,7.2.6.,10.6.-10.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях".

Срок до 10.09.2020

2. Организовать выполнение требований п.3.4. СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования".

Срок до 10.09.2020

(требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований и срок их исполнения)

2. В срок до **10.09.2020** известить должностное лицо Роспотребнадзора, выдавшее предписание, о выполнении предписания в письменной форме с приложением копий документов, подтверждающими выполнение настоящего предписания, в Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Славянском, Красноармейском, Калининском районах, г. Славянск н/К ул. Дзержинского, 243

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном главой 24 Арбитражного процессуального кодекса РФ, в течение трех месяцев со дня его вручения.

За невыполнение в установленный срок настоящего предписания предусмотрена административная ответственность в соответствии со ст. 19.5 КоАП РФ.

Настоящее предписание является приложением к акту проверки и вручается (направляется) лицу, в отношении которого оно вынесено, вместе с актом проверки.

**Главный специалист - эксперт**  
**Мануйлова Татьяна Николаевна**



(подпись)

Предписание получил

  
(подпись, ФИО)

Машков В.А. 01.10.2019г.

(дата)

Предписание (направлено по почте)

(дата, номер заказного письма, уведомления)